

Beispiel eines zweigeschossigen Wohnbaus

Gebäudegrundlagen


Gebäudetyp:	Einfamilienhaus
Standort:	Großraum Steiermark, ländliches Gebiet
Seehöhe:	300 m ü. A.
	

Abb. 1: Einfamilienhaus „Jeitler“

Gebäudeabmessungen

Abb. 2: Gebäudeabmessungen „Einfamilienhaus Jeitler“

Systemmaße für die zu bemessenden Bauteile

Abb. 3: Systemabmessungen „Einfamilienhaus Jeitler“ - Überblick

Abb. 4: Systemabmessungen „Einfamilienhaus Jeitler“ - Wände im Erdgeschoss

Abb. 5: Systemabmessungen „Einfamilienhaus Jeitler“ - Deckenelement des Erdgeschosses für den Plattennachweis

Abb. 6: Systemabmessungen „Einfamilienhaus Jeitler“ - Wandelemente im Oberschoss (tragend)

Abb. 7: Systemabmessungen „Einfamilienhaus Jeitler“ - Wandscheibe (Richtung Westen) für den Scheibennachweis

Lastaufstellung - Ermittlung der Einwirkungen nach EN 1991-1:2006

Einwirkungssituation g, q, s, w aus Nord kommend

Abb. 8: Einwirkungssituation für die Decke EG, Decke OG und die Wandbauteile

Eigengewicht: g

Decke EG:

Fußbodenbelag	0,05 kN/m ²
Estrich	1,04 kN/m ²
Schüttung	0,06 kN/m ²
Brettsperrholz	0,80 kN/m ²

Gipskartonplatte	0,15 kN/m ²
g_{Decke}	2,10 kN/m²

Decke OG:

Kiesschüttung	1,03 kN/m ²
Abdichtung	0,12 kN/m ²
Brettsperrholz	0,80 kN/m ²
Gipskartonplatte	0,15 kN/m ²
g_{Dach}	2,10 kN/m²

Wand:

Putz	0,10 kN/m ²
Dämmung	0,18 kN/m ²
Brettsperrholz	0,52 kN/m ²
Gipskartonplatte	0,15 kN/m ²
g_{Wand}	0,95 kN/m²

Nutzlast: q

Für eine Geschossdecke in einem Wohnhaus ist eine Nutzlast von $q = 2,0 \text{ kN/m}^2$ anzusetzen.

Schneelast: s

Nach örtlichen Verhältnissen, unter Berücksichtigung der Dachform, wird eine Schneelast von $s = 1,80 \text{ kN/m}^2$ angesetzt.

Windlast: w

Anmerkung: Es wird nur ein Windlastfall untersucht.



Abb. 9: Lastbild „Wind“

Lastfallkombination - Bemessungsschnittgrößen

Schnittgrößen Decke EG

Einwirkungen und Beiwerte, nach ON EN 1990:2002 und 1995-1-1:2004

	kN/m ²	g	k_{mod}	ψ_0	ψ_2
--	-------------------	-----	------------------	----------	----------

	kN/m ²	g	k _{mod}	ψ ₀	ψ ₂
g _{Decke}	2,10	1,35	0,6	-	-
q	2,00	1,5	0,8	0,7	0,3

Anmerkung: Die Schnittgrößen sind für einen 1 m breiten Plattenstreifen definiert.

Lastbilder mit den zugehörigen Schnittgrößen

Eigengewicht:



Abb. 10: Schnittgrößen und Verformungen zu Folge LF1 – Eigengewicht

Nutzlast:



Abb. 11: Schnittgrößen und Verformungen zu Folge LF2 – Nutzlast im Feld 1



Abb. 12: Schnittgrößen und Verformungen zu Folge LF2 – Nutzlast im Feld 2



Abb. 13: Schnittgrößen und Verformungen zu Folge LF2 – Nutzlast im Feld 3



Abb. 14: Schnittgrößen und Verformungen zu Folge LF2 – Nutzlast im Feld 1 und 3

Maßgebende Lastfallkombinationen für die Plattennachweise

Lastfallkombination nach ON EN 1990:2003 für die ständige und vorübergehende Bemessungssituation:

$$E_d = \sum \{ \gamma_{G,i} \cdot G_{k,i} \} + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \sum \{ \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{Q,i} \cdot Q_{k,i} \}$$



Abb. 15: Belastungsbild für das maximale Biegemoment

$$M_{\max} = 1,35 \cdot M_G + 1,5 \cdot M_Q = 11,36 \text{ kNm}$$

$$A_{\max} = 1,35 \cdot A_G + 1,5 \cdot A_Q = 11,51 \text{ kN}$$



Abb. 16: Belastungsbild für die maximale Querkraft

$$V_{\max} = 1,35 \cdot V_G + 1,5 \cdot V_Q = 15,85 \text{ kN}$$

$$P_d = 1,35 \cdot P_G + 1,5 \cdot P_Q = 27,60 \text{ kN}$$



Abb. 17: Minimale, maximale Schnittkraftverläufe für die Schnittgrößen Querkraft V und Moment M

Lastfallkombination nach ON EN 1990:2003 für die außergewöhnliche

Bemessungssituation:

 [3-2]

- Maximales Biegemoment



- Maximale Querkraft





Abb. 18: Minimale, maximale Schnittkraftverläufe für die Schnittgrößen Querkraft V und Moment M (außergewöhnliche Bemessungssituation)

Lastaufstellung für die Scheibennachweise

Einwirkungen und Beiwerte, nach ON EN 1990:2002 und 1995-1-1:2004

	kN/m ²	s_g	k_{mod}	ψ_{0s}	ψ_{2s}
s_{g_Dach}	2,10	1,35	0,6	-	-
s_{g_Decke}	2,10	1,35	0,6	-	-
s_{g_Wand}	0,95	1,35	0,6	-	-
s_s	1,80	1,5	0,9	0,5	-
s_q	2,00	1,5	0,8	0,7	0,3
$s_{w_parallel}$	1,30	1,5	0,9	0,6	-
s_{w_bot}	0,9	1,5	0,9	0,6	-

Auflagerkraft aus den Geschossdecken



Abb. 19: Einheitslastfall „Voll“ für die Bestimmung der Auflagerkraft im Auflager „A“



Abb. 20: Einheitslastfall „Feld 1 und 3“ für die Bestimmung der Auflagerkraft im Auflager „A“

Aufteilung der Windkräfte auf die einzelnen Geschosse



Abb. 21: Lasteinflussflächen für die Einwirkung „Wind“



Abb. 22: Aufteilung der Windeinwirkung auf die Wandscheibenelemente des Erdgeschosses

Maßgebende Lastfallkombinationen für die Scheibennachweise

Grundkombination nach ON EN 1990:2003

 [3-3]



Abb. 23: Systemskizze Seitenwand

Für $k_{mod} = 0,6$ - Eigengewicht:

Abb. 24: Lastbild „Eigengewicht“

Lastfallkombination:

**Für $k_{mod} = 0,8$ - Eigengewicht und Nutzlast:**

Abb. 25: Lastbild „Eigengewicht“ und „Schnee“

Lastfallkombination:

**Für $k_{mod} = 0,9$ - Eigengewicht, Nutzlast, Wind und Schnee:**

Abb. 26: Lastbild „Eigengewicht“, „Nutzlast“, „Schnee“ und „Wind“

Lastfallkombination Nutzlast führend:



Lastfallkombination Schnee führend:



Lastfallkombination Wind führend:



From:

<https://wiki.ihbv.at/> - **IHBV Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.ihbv.at/doku.php?id=bsphandbuch:design:example&rev=1423490442>



Last update: **2019/02/21 10:18**

Printed on 2026/06/06 08:07